

Akva Vita TDP - montaż przez MPEC


wyposażenie:

- płytowy wymiennik c.w. XB 06L-1/24
- zawór bezpieczeństwa c.w.
- regulator ciepłej wody – nastawa 55st.C
- filtr wody grzewczej
- regulator różnicy cisnień inst. c.o. ASVL
- licznik ciepła łącznie na potrzeby c.o. i c.w. danego lokalu – SONOMETER 1000 ze zdalnym odczytem
- zawory odcinające.


UWAGA:

1. Niezbędny montaż, uruchomienie oraz obsługa węzła mieszkaniowego mogą być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowany i autoryzowany personel.
2. Szafka licznikowa posiada zamknięcie bębnekowe np. łącznik wg projektu architektury.

W - wodomierz wody zimnej np ACTARIS dn15 ze zdalnym odczytem z podejściem do węzła mieszkaniowego - motaż przez KTBS



SZCZEGÓŁ MONTAŻU WODOMIERZA WODY ZIMNEJ



przewód kanalizacyjny dn50
do sprowadzenia wylotu przewodu
wyrzutowego z zaworów bezpieczeństwa
z poszczególnych węzłów mieszkaniowych
(wg opracowania kanalizacji deszczowej)

UWAGA:

1. Przejścia rurrociągów przez strop oraz "wejścia" przewodów instalacyjnych w warstwy posadzkowe należy wykonać w tulejach wystających 5cm ponad posadzkę wneki. Przejście tulei przez strop lub warstwy posadzkowe należy wykonać jako szczelne.
2. Przewody wyrzutowe z zaworów bezpieczeństwa wykonać z rur np. KAN typ PE-Xc.

ATELIER >> Z E T T A <<		Bł.	06.12.2010
PROJEKT	ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKAŃ CZYNOSZOWYCH NA OSIEDLU "BACIECZKI W" W BIAŁYMSTOKU W REJONIE UL. H.KOŁŁATAJA I Komisji Edukacji Narodowej NA DZIAŁKACH O NR EW. 1462/48 491/3 479/18 478/5- ETAP II-BUDYNEK NR 4B	SKALA	1:20
RYSUNEK	Szafka węzłów mieszkaniowych - 2 mieszkania Budynek nr 4B	projekt wykonawczy	
Projektant	mgr inż. <i>M. Sawicki</i>	nr upr.	BL/22/00
Współpraca	mgr inż. <i>J. Hake</i>		
Sprawdził	mgr inż. <i>B. Wojsław</i>	BL 146/88, BL 214/93	
		PDL/IS/1671/01	
PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powołanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE			